



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tomaszów Lubelski, dnia 24.09.2018 r.

Znak sprawy: **MT. 3002.11.2018**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację budynku byłego internatu na cele muzealne wraz z organizacją wystaw stałych przy ul Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim”.

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający - Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 21.09.2018 r.:

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na pytania w temacie iniekcji:

1. W odpowiedziach wskazują Państwo na wykonanie przepony pionowej (bardzo wysoki koszt wykonania). Wiąże się to z wykonaniem robót na całej powierzchni ściany, czyli należy liczyć przedmiary na m² i taka przepona służy do całkowitej izolacji ścian. A w opisie wskazują Państwo, że ta przepona ma służyć do tego, aby ściany nie podciągały kapilarnie wody. Taki zakres służy wykonanie przepony poziomej. Jaką iniekcję należy wykonać? Z przeponą pionową czy poziomą?
2. Dla których ścian należy wykonać iniekcje/przepony? Czy tylko dla ścian zewnętrznych czy także wewnętrznych. Prosimy o rysunek, który wskaże dla jakich ścian projektant przewidział wykonanie iniekcji/przepon.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. W odpowiedzi nr. 16 do pytań z dnia 10.09.2018 r. : (zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego dnia 20.09.2018 r.) błędnie wskazano wykonanie iniekcji pionowej w zapisie początkowym – zapisy dalsze wskazują jednoznacznie na wykonanie iniekcji poziomej i takową należy przyjąć do wyceny - iniekcje poziomą. *Odcięcie wilgoci podciąganej kapilarnie z fundamentu.*

Ad. 2. *Należy wykonać iniekcję poziomą, wszystkich ścian fundamentowych piwnic, do których jest dostęp od wewnątrz pomieszczeń, z uwagi na znaczne ich zawilgocenie.*

- B. **Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

DYREKTOR

mgr Eugeniusz Hanejko

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)